



76027957-9

PATRICIO ARTURO FERNANDEZ PINO,
HERBOLARIA E.I.R.L.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA
DIRECCION: YUNGAY 230-A
COMUNA: CASA BLANCA - **CIUDAD:** CASA BLANCA
TELEFONOS: (56-9) 91007995 - (56-32) 2744378 - **FAX:**
EMAIL: patriciofp@hotmail.com
WEB: www.riegostock.cl

COTIZACIÓN

N° 2101

RUT:

FECHA DE EMISIÓN : 24/03/2025

Señor(es): PABLO CABRERA

Atención a:

Giro:

Dirección: -

Vendedor:

Proyecto:

Validez Cotización: 0 Días

Condiciones de Pago:

Medio de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
7806179201520	TERMINAL PVC CEM/HI 32 X 1	2		\$690		\$1.380
RSUAC32	UNION AMERICANA 32 CEM	1		\$3.990		\$3.990
7806179201513	TERMINAL PVC CE/HE 32 X 1	2		\$390		\$780
7806179201711	COPLA PVC 40 MM CEM	3		\$870		\$2.610
RSUAC40	UNION AMERICANA 40 CEM	1		\$3.990		\$3.990
4820287750783	INTERRUPTOR DE NIVEL 10 MT	1		\$22.500		\$22.500
4820287750783	INTERRUPTOR DE NIVEL 3 MT	1		\$14.880		\$14.880
0658939605393	REPUESTO FILTRO TRANSPARENTE MALLA PLASTICO CHICA	1		\$9.800		\$9.800
RSL80	LIJA TELA ESMERIL GRANO 80	1		\$890		\$890
7805502009628	ADHESIVO SECADO LENTO 240CC	1		\$6.890		\$6.890
RST2550	TEFLON MAESTRO 3/4 50 MTS	1		\$2.690		\$2.690
10001	MANO DE OBRA	1		\$165.220		\$165.220

OBSERVACIONES: DIAGNOSTICO: FALLO EN EL INTERRUPTOR DE NIVEL DE LA BOMBA IMPULSORA, POR LO QUE ESTA FUNCIONÓ EN SECO, DEFORMANDO EL FITTING ASOCIADO.

TRABAJO: CAMBIO INTERRUPTOR DE NIVEL, CAMBIO INTERRUPTOR DE NIVEL BOMBA IMPULSORA, CAMBIO DE FITTING QUE INTEGRA LA BOMBA, CAMBIO DE FILTRO.

DESCTO. AFECTO 0 %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$198.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$37.620
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$235.620